

- MENDELU
- Zkušebna stavebně
- truhlářských výrobků
- a nábytku

vydává

OSVĚDČENÍ

č. ZSTV-019-24

na výrobek:

Lehký obvodový plášť prosklený ze systému MC WALL, MC-Fire

výrobce:

ALIPLAST Sp. z o.o.

ul. Wacława Moritza 3, 20-276 Lublin

Polska

REGON: 432507517

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Průvzdušnost	ČSN EN 12152	třída AE1300
Vodotěsnost	ČSN EN 12154	třída RE1500
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 13116	návrhové zatížení 2,6 kN/m ² zvýšené zatížení 3,9 kN/m ²
Odolnost proti nárazu *	ČSN EN 14019	třída I5/E5
Požární odolnost **	ČSN EN 13501-2	EI 30 (i ← o); EI 60 (i ← o)

* Hodnoty platí pro IZ. sklo 8ESG/16/33.1.

** Hodnoty platí pro IZ. sklo Pilkington Pyrostop EI 30; EI 60

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 13830:2003 č. 1390-CPR-0247/2014/Z vydaného dne 08.12.2014 Oznámeným subjektem č. 1390 – Centrum stavebního inženýrství a.s., pracoviště Zlín, K Cihelně 304, 764 32 Zlín – Louky.

Datum vydání: 18. března 2024

Platnost do: 18. března 2027



Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV