

vydává

OSVĚDČENÍ

o ověření vlastností a klasifikaci pro označení výrobku značkou CE

č. CE-ZSTV-122-22

na výrobek:

Plastové okno a balkónové dveře, systém GEALAN S 8000 IQ – třída B

výrobce:

„KAW-MET“ Dorota Kawińska Marek Kawiński Spółka Jawna

ul. Krakowska 11, 37-716 Orły

Polsko

REGON: 386364220

Zkušebna STV tímto Osvědčením osvědčuje, že:

- u vzorků výrobku zjistila shodu následujících vlastností se základními požadavky norem:

Vlastnost	Norma klasifikace	Klasifikace / hodnota
Odolnost proti zatížení větrem	ČSN EN 12210	třída C5/B5 – jednokřídlové okno, příp. s pevně zaskleným podsvětlikem třída C4/B4 – dvoukřídlové okno s klapačkou třída C3/B3 – jednokřídlové balkónové dveře třída C2/B3 – dvoukřídlové balkónové dveře s klapačkou
Vodotěsnost	ČSN EN 12208	třída 9A – jednokřídlové okno, příp. s pevně zaskleným podsvětlikem třída 8A – dvoukřídlové okno a dvoukřídlové balkónové dveře s klapačkou třída 7A – jednokřídlové balkónové dveře
Nebezpečné látky	Požadavek národních předpisů	Bez uvolňování nebezpečných látek
Součinitel prostupu tepla*	Deklarovaná hodnota	$U_w = 1,2 / 1,2 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 1,2 / 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 1,1 / 1,1 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,9 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 1,0 / 1,0 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,8 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,95 / 0,93 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,7 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,88 / 0,87 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,6 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ $U_w = 0,81 / 0,80 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$ – se sklem s $U_g = 0,5 \text{ W/(m}^2\cdot\text{K)}$
Průvzdušnost	ČSN EN 12207	třída 4 – jednokřídlové okno, příp. s pevně zaskleným podsvětlikem, dvoukřídlové okno a dvoukřídlové balkónové dveře s klapačkou, jednokřídlové balkónové dveře

* Hodnoty v pořadí rámeček Swisspacer Advance / Swisspacer Ultimate.

Osvědčení je vystaveno na základě Protokolu o posouzení vlastností výrobku podle EN 14351-1:2006+A2:2016 č. 1389-CPR-050-22 vydaného dne 12.09.2022 Oznámeným subjektem 1389 - MENDELU, pracoviště Zlín, K Cihelně 304, Louky.



Datum vydání: 12. září 2022

Platnost do: 12. září 2025

Ing. Petr Sláčík
vedoucí Zkušebny STV